

特定路外駐車場 構造及び設備に関する基準 チェックシート

駐車場名	チェックシート作成者 (氏名、連絡先)	(TEL - -)
------	------------------------	------------

他の届出 ・ 駐車場法に基づく届出【 当 否 】 ・ 奈良県住みよい福祉のまちづくり条例に基づく届出【 当 否 】

右記基準の適合及びそれらの図面表記を確認したうえで、 <input checked="" type="checkbox"/> チェックしてください	<input type="checkbox"/> 平面図は、1/200以上の縮尺となっているか
	路外駐車場車いす使用者用駐車施設（省令第2条）
	<input type="checkbox"/> ① 車いすを使用している者が円滑に利用することができる駐車施設（路外駐車場車いす使用者用駐車施設）を1以上設けているか【 台】
	<input type="checkbox"/> ② 幅は350cm以上あるか【 m】
	<input type="checkbox"/> ③ 車いす駐車施設は又はその付近に車いす用駐車施設の表示をしているか
	<input type="checkbox"/> ④ 省令第3条に規定する路外駐車場移動等円滑化経路の長さが、できるだけ短くなる位置に設けられているか
	路外駐車場移動等円滑化経路（省令第3条）
	<input type="checkbox"/> ① 車いす使用者用駐車施設から道又は公園、広場その他の空地までの経路うち1以上が、高齢者や障害者等が円滑に利用できる経路（路外駐車場移動等円滑化経路）となっているか
	<input type="checkbox"/> ② 経路上に段を設けないか【当 否】 傾斜路を併設している場合を除く
	<input type="checkbox"/> ③ 経路を形成する通路幅は、120cm以上あるか【 cm】
<input type="checkbox"/> ④ 経路を形成する通路幅は、50m以内ごとに車いすの回転ができる場所があるか	
路外駐車場移動等円滑化経路を構成する傾斜路（段に代わり、又は段に併設するもの）【当 否】	
<input type="checkbox"/> ① 段に代わって設置する傾斜路の幅は、120cm以上あるか【 cm】	
<input type="checkbox"/> ② 段に併設して設置する傾斜路の幅は、90cm以上あるか【 cm】	
<input type="checkbox"/> ③ 勾配が1/12（高さが16cm以下の場合は1/8）を超えていないか【1/ 】	
<input type="checkbox"/> ④ 傾斜路の高低差が75cmを超えている場合で、かつ、勾配が1/20を超える場合【当 否】 高さ75cm以内ごとに踏幅が1.5m以上の踊場を設置しているか	
<input type="checkbox"/> ⑤ 勾配が1/12を超え、又は高さが16cmを超え、かつ、勾配が1/20を超える傾斜がある部分【当 否】 には手すりを設けているか	
特殊の装置を用いる特定路外駐車場（省令第4条）【当 否】	
<input type="checkbox"/> ① 特殊の装置について、国土交通大臣の認定があるか	